



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Московская ул., д. 94, г. Саратов, 410012
Телефон: (845-2) 26-26-61, факс: (845-2) 51-74-90

ПРЕДПИСАНИЕ № П – 1673/17-83

г. Саратов

(наименование населенного пункта)

«08» июня 2018 г.

(число, месяц, год)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области» ИНН 6431005117

(полное наименование организации)

Нами:

Старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Артамоновым Сергеем Васильевичем, служебное удостоверение ТО-07 № 0235;

государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем, служебное удостоверение ТО-07 № 0276.

Согласно Распоряжения от 27.04.2018 г. № 1673-РП/СО Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена плановая, выездная проверка деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области» ИНН 6431005117 (далее по тексту МБОУ «СОШ с. Красавка»).

Вид деятельности: реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства.

(название организации и вид деятельности согласно лицензии),

в присутствии:

Директора МБОУ «СОШ с. Красавка» Беликовой Нины Николаевны;
заведующей филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка Новиковой
О.В.;

техника-электрика МБОУ «СОШ с. Красавка» Гущина Сергея Викторовича.

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации, технических
регламентов и иных обязательных требований, установленных
нормативными актами:

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Директор МБОУ «СОШ с. Красавка» Беликова Н. Н не прошла очередную проверку знаний ПТЭТЭ. Дата очередной проверки знаний, указанная в удостоверении 29.09.2017 г.	п. 2.3.8.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России приказом № 115 от 24.03.2003г., зарегистрированных в Минюсте России № 4358 от 02.04.2003г. (далее по тексту ПТЭТЭ)	08.09.2018 г.
2.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» заместитель директора по АХЧ Складов В.Н. не прошел проверку знаний ПТЭТЭ.	п. 2.3.15 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
3.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Полоцкое заведующая филиалом Гусева Т.И. не прошла проверку знаний ПТЭТЭ.	п. 2.3.15 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
4.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка заведующая филиалом Новикова О.В. не прошла проверку знаний ПТЭТЭ.	п. 2.3.15 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
5.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Воронино заведующая филиалом Штурбабина Н.П. не прошла проверку знаний ПТЭТЭ.	п. 2.3.15 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
6.	Не представлен перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	п. 2.7.1 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
7.	Представленная производственная инструкция для персонала котельной МБОУ «СОШ с. Красавка» от 2014 г. не переутверждалась в установленные ПТЭТЭ сроки.	п. 2.8.7 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
8.	Не представлен акт обязательного весеннего осмотра <u>зданий</u> и сооружений тепловых энергоустановок МБОУ «СОШ с. Красавка».	п. 3.3.4, 3.3.6 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
9.	Не представлен акт обязательного весеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Полоцкое.	п. 3.3.4, 3.3.6 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
10.	Не представлен акт обязательного весеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Воронино.	п. 3.3.4, 3.3.6 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
11.	Не представлен акт обязательного весеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка.	п. 3.3.4, 3.3.6 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
12.	Не представлен акт обязательного весеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок филиала МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Полтавка.	п. 3.3.4, 3.3.6 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
13.	На корпусах насосов в котельной с. Красавка не вывешены таблички с указанием: наименования завода-изготовителя; года изготовления и заводского номера; номер по схеме котельной; номинальной производительности при номинальной температуре воды; частоты вращения рабочего колеса центробежных насосов и ходов поршня для поршневых; максимального напора при номинальной производительности; номинальной температуре перекачиваемой среды перед насосом.	п. 5.1.2 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
14.	На корпусах насосов в котельной с. Низовка не вывешены таблички с указанием: наименования завода-изготовителя; года изготовления и заводского номера; номер по схеме котельной; номинальной производительности при номинальной температуре воды; частоты вращения рабочего колеса центробежных насосов и ходов поршня для поршневых; максимального напора при номинальной производительности; номинальной температуре перекачиваемой среды перед насосом.	п. 5.1.2 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
15.	Не проведена поверка датчиков давления (манометров) школьной котельной с. Красавка.	п. 2.9.1 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
16.	Кровля школьной котельной с. Красавка протекает.	п. 3.3.1 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
17.	Не проведена поверка датчиков давления (манометров) школьной котельной с. Низовка.	п. 2.9.1 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
18.	Оборудование и арматура школьной котельной с. Красавка не занумерована в соответствие с тепловой схемой котельной.	п. 2.8.3 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
19.	Представленная должностная инструкция заведующего филиалом МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка от 18.03.2013 не переутверждалась в установленные ПТЭТЭ сроки.	п. 2.8.7 ПТЭТЭ	08.09.2018 г.
20.	Не представлены акты разграничения электрических сетей (электроустановок) по (имущественной) балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в филиалах МБОУ «СОШ с. Красавка» в селах Полоцкое, Полтавка, Воронино, Низовка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.8.1	08.09.2018 г.
21.	В инструкции ответственного за электрохозяйство, утвержденной приказом директора МБОУ «СОШ с. Красавка» от 29.12.2017 г. № 232, не указаны его права и ответственность.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.6	08.09.2018 г.
22.	Ответственный за электрохозяйство МБОУ «СОШ с. Красавка», техник-электрик Гущин Сергей Викторович, назначенный приказом директора от 29.12.2017 г. № 233, не прошел очередную проверку знаний в комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в качестве административно-технического персонала МБОУ «СОШ с. Красавка» (последняя проверка знаний 14.10.2015 г.).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2, 1.4.20, 1.4.28	08.09.2018 г.
23.	- Не пересмотрен перечень технической документации по эксплуатации электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» директором школы (нет даты утверждения).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2, 1.8.2	08.09.2018 г.
24.	Электроустановки МБОУ «СОШ с. Красавка» эксплуатируются в отсутствие подготовленного электротехнического (административно-технического, оперативно-ремонтного) персонала. Не предоставлен договор на эксплуатацию электроустановок учреждения и филиалов со специализированной организацией.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.1	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
25.	Не проведены профилактические (межремонтные) испытания и измерения электрооборудования филиалов МБОУ «СОШ с. Красавка» в селах Полоцкое, Полтавка, Воронино, Низовка (измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей, проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью) (не предоставлены протоколы, подтверждающие проведение испытаний)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.12.7, 2.7.13, 2.7.16	08.09.2018 г.
26.	Не составлены (не предоставлены) однолинейные схемы электроснабжения электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» и ее филиалов в селах Полоцкое, Полтавка, Воронино, Низовка при нормальных режимах работы оборудования	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.5.18, 1.8.1	08.09.2018 г.
27.	Не представлены паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства МБОУ «СОШ с. Красавка» и ее филиалов в селах Полоцкое, Полтавка, Воронино, Низовка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.15	08.09.2018 г.
28.	Не представлены графики визуального осмотра ответственным за электрохозяйство видимой части заземляющих устройств электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» и ее филиалов в селах Полоцкое, Полтавка, Воронино, Низовка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.9	08.09.2018 г.
29.	Не представлен приказ о закреплении электрооборудования МБОУ «СОШ с. Красавка» за электротехническим персоналом и предоставлении ему права оперативного персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п.8.1	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
30.	Приказом директора школы не представлено право выдачи нарядов и распоряжений электротехническому персоналу МБОУ «СОШ с. Красавка».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п.5.4	08.09.2018 г.
И 31.	Не представлены графики планово-предупредительного ремонта на все виды ремонтов электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» и ее филиалов в селах Полоцкое, Полтавка, Воронино, Низовка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.6.3	08.09.2018 г.
32.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД - Работы в электроустановках проводятся без оформления нарядов, распоряжений, без оформления работ в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, в оперативном журнале (нет записей)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п.4.1, 6.6, 7.5, 8.5	08.09.2018 г.
33.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД - электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты (указатель напряжения до 1000 В - 1 шт., диэлектрические перчатки - 1 пара)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. прик. Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261) приложение 8	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
34.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД – не ведется учет средств защиты и регистрация результатов осмотров средств защиты в журнале учета и содержания средств защиты	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. прик. Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261) п. 1.4.2, 1.4.3	08.09.2018 г.
35.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД – не представлены протоколы испытаний средств защиты в электроустановках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. прик. Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261) п. 1.4.4.	08.09.2018 г.
36.	Не нанесено покрытие, препятствующее образованию цементной пыли, в помещении вводно-распределительного щита школы МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Красавка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.2.10	08.09.2018 г.
37.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Не закреплены на стенах светильники освещения досок в кабинетах математики, информатики, начальных классов школы в с. Красавка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 7 издание (утв. Минэнерго РФ от 06.10.1999 г.) п.6.6.8	08.09.2018 г.
38.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Не защищены от воздействия окружающей среды (не покрашены) распределительные щиты в электрощитовой школы в с. Красавка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 7 издание (утв. Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204) п.1.1.21	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
39.	Не нанесены однолинейные схемы щита на внутренней стороне дверей распределительных щитов ЩО-1, ЩО-5, ЩО-4, РЩ-5, РЩ-1 в школе МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Красавка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.2.20	08.09.2018 г.
40.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Непосредственно по сгораемой поверхности без прокладки из несгораемого материала выполнена электропроводка в пищевом складе школы в с. Красавка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п.2.1.36	08.09.2018 г.
41.	Не нанесено антикоррозийное покрытие (не покрашены в черный цвет), открыто проложенные заземляющие проводники в котельной школы МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Красавка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.7	08.09.2018 г.
42.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Красавка в соответствии с требованиями правил и других НТД. В вводном силовом щите котельной под 1 болт выполнено соединение более 3 жил проводов защитного зануления.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические» п.2.1.12	08.09.2018 г.
43.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Не защищен от механических повреждений кабель питания насосов отопления в котельной школы в с. Низовка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п.2.1.47	08.09.2018 г.
44.	Не нанесено антикоррозийное покрытие (не покрашены в черный цвет), открыто проложенные заземляющие проводники в котельной школы МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.7	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
45.	Не установлен защитный рассеиватель на светильник освещения входа в котельную школы МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.12.5	08.09.2018 г.
46.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Непосредственно по сгораемой поверхности без прокладки из негорючего материала выполнена электропроводка к светильнику освещения входа котельной школы в с. Низовка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п.2.1.36	08.09.2018 г.
47.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Соединения жил проводов электропроводки к светильнику освещения входа котельной школы в с. Низовка выполнены скруткой без применения соединительной коробки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п.2.1.21, 2.1.26	08.09.2018 г.
48.	Не нанесено покрытие, препятствующее образованию цементной пыли, в помещении вводно-распределительного щита школы МБОУ «СОШ с. Красавка» в с. Низовка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.2.10	08.09.2018 г.
49.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД – В электрощитовой школы в с. Низовка на дверях распределительных щитов не нанесены надписи, указывающие диспетчерское наименование, назначение присоединений, схемы щита.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.2,20	08.09.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
50.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД - В столовой школы в с. Низовка для дополнительной защиты от прямого прикосновений и при косвенном прикосновении штепсельные розетки, к которым подключается электроводонагреватель, бытовая электроплита, не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п.1.7.151	08.09.2018 г.
51.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД – не присоединены к системе уравнивания потенциалов (не заземлены) токопроводящие части деревообрабатывающего станка в мастерской школы в с. Низовка.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2. 2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п.1.7.76	08.09.2018 г.
52.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок МБОУ «СОШ с. Красавка» в соответствии с требованиями правил и других НТД. Не защищена от механических повреждений электропроводка освещения доски в кабинете начального класса школы в с. Низовка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 12.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п.2.1.47	08.09.2018 г.

На основании Федерального закона Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ, Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38, зарегистрированного в Минюсте РФ 27 февраля 2015 г. № 36293, Положения о Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.06.2016г. № 254, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Эксплуатирующая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не позднее 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания по адресу:

410012, г.Саратов, ул.Московская, 94, Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предписание выдал:

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области



(подпись) (расшифровка подписи)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области

А.В. Мякшев

(подпись)

(расшифровка подписи)

С содержанием предписания ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Беликова Нина Николаевна

Об ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) предупрежден:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Беликова Нина Николаевна

«08» июня 2018 г.